

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**Nr K/18/2020**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
Zmiękczacze wody serii CS
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  
CS ALTECH10, CS ALTECH20, CS ALTECH25
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: PRZEZNACZONE DO FILTRACJI WODY
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: KLARWOD sp. z o.o.  
ul. Lipowa 37, 05-520 Konstancin-Jeziorna
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:  
-
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
- 6a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 14743 +A1:2007  
Akredytowana jednostka certyfikująca i numer certyfikatu lub akredytowane laboratorium/laboratoria \*:
- 6b. Krajowa ocena techniczna:  
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:  
Akredytowana jednostka certyfikująca i numer certyfikatu lub akredytowane laboratorium/laboratoria\*:
- 7.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi**
Ciśnienie nominalne	8 bar	
Max temperatura wody	30 st. C	
Max. podciśnienie	140 mmHg	
Wytrzymałość na ciśnienie statyczne	Szczelność przy ciśnieniu 3x 8bar w czasie min. 10 min.	

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 i z 2015 r. poz. 1165), na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Nr K/18/2020

W imieniu producenta podpisał(-a):


Łukasz Wąsiewicz - Prezes Zarządu  
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Konstancin-Jeziorna 02 stycznia 2020 r  
(miejsce i data wydania)

Prezes Zarządu

Klarwod Sp. z o.o.  
Łukasz Wąsiewicz

(podpis)



KLARWOD Sp. z o.o.

TECHNOLOGIE UZDATNIANIA WODY  
ul. Lipowa 37 Bielawa, 05-520 Konstancin-Jeziorna  
KRS 0000012923 NIP 123 07 05 176  
www.klarwod.pl tel. (4822) 754 38 59

\*Wypełnić, jeżeli jednostka certyfikująca lub laboratorium/laboratoria brały udział w zastosowaniu krajowym systemie oceny i weryfikacji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.

\*\* W przypadku zastosowania przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Poz. 1966), w kolumnie trzeciej należy wskazać, który z wyżej wymienionych przepisów w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu został zastosowany.